



**OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU 2-4**  
RCPE100 TYP II SDR17 D90 – DL. 334,6 m

**PROVIZORNÍ ZÁSOBNÍ**  
PE D63 SDR17 – DL. 335,0 m  
**PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK**  
VEDENO V CHODNÍKU PŘED RD  
**KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE VEDENO VE VYFRÉZOVANÉM ZÁŘEZU**

- LEGENDA NAVRHOVANÉHO STAVU:**
- OPRAVOVANÝ VODOVOD
  - S SOUPĚ
  - PS PŘÍPOJKOVÝ UZÁVĚR
  - = HRANICE VÝKOPU
  - PROVIZORNÍ ZÁSOBNÍ – PE D63
  - PROVIZORNÍ ZÁSOBNÍ – PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK PE D32
  - KVI NAVRŤÁVKA PE63/1" A KULOVÝ UZÁVĚR 1" PRO PŘÍPOJKY
  - ZAFRÉZOVÁNÍ PROVIZORNÍHO ROZVODU DO ASFALTOVÉHO KRYTU V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE
  - ▨ OPRAVA KOMUNIKACE, 493,2 m<sup>2</sup>

- LEGENDA BAREV:**
- POLOHOPIS
  - NAVRHOVANÝ VODOVOD

PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED STAVBOU JE  
NUTNÉ VYTYČENÍ JEJÍMI SPRÁVCI.  
KÓTOVÁNO V METRECH, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B. p. v.

vypracovala Ing. Michaela Svobodová	zodpovědný projektant Ing. Ondřej Mlčoch	Ing. Ondřej Mlčoch Svatopluka Čecha 2659/3 767 01 Kroměříž	IČ 742 579 01 tel. +420 737 948 471 info@ingmlcoch.cz
investor Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetinská 3666/64, 767 01 Kroměříž	místo stavby k.ú. Kroměříž	kraj Zlínský	část C
stavba Oprava vodovodu, ul. Generála Svobody, Kroměříž	datum 05/2023	účel DPS	kopie
objekt IO 01 – VODOVOD	měřítko 1:500	v. č. C.4	
obsah SITUACE OPRAVY KOMUNIKACE			